

GODKÄNNANDEBEVIS


SC0386-10

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Atlantic Tower, skorstensfri alkoholeldad öppen spis för installation på vägg

Innehavare	Decoflame ApS, Stenholm 14, DK-9400 Nørresundby, Danmark tel: +45 9630 4800, e-post: info@decoflame.dk, hemsida: www.decoflame.com, organisationsnr: 31752094.								
Produkt	Atlantic Tower är en öppen spis för installation på vägg. Spisen skall eldas med flytande alkoholbränsle som tillverkaren anvisar och behöver ej anslutas till skorsten. Spisen är tillverkad av härdat glas, aluminium och rostfritt stål och är utförd med spillplåt under brännaren. Brännaren består av en 2,4 liters behållare med ett justerbart spjäll och är tillverkad av rostfritt stål. Spisen är utrustad med sidoväggar av stålplåt och skall monteras enligt medföljande bruksanvisning.								
Avsedd användning	Trivseledning.								
Handelsnamn	Atlantic Tower								
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Skydd mot uppkomst av brand, allmänt</td><td>5:41, 1:a och 2:a meningen.</td></tr><tr><td>Eldstad, allmänt</td><td>5:421</td></tr><tr><td>Rensning och inspektion</td><td>5:437, 1:a stycket och rådtext.</td></tr></table>			Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen.	Eldstad, allmänt	5:421	Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtext.
Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen.								
Eldstad, allmänt	5:421								
Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtext.								
Tillhörande handlingar	Bruksanvisning, Atlantic Tower, märkt Version 2.0 – August 2010.								
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-11-26 och diarienummer 210-10-0143 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.								

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Decoflame ApS, Nørresundby, Danmark	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:	
	Innehavare	Decoflame ApS
	P-märke	♣
	Certifieringsorgan	SP SITAC
	Produktens typbeteckning	Atlantic Tower
	Godkännandets nummer	SC0386-10
	Maximal effekt	2,1 kW
	Maximal bränsleförbrukning	0,4 liter/timme
	Minsta golvarea och rumsvolym	17 m² och 40 m³
	Kvoten CO/CO ₂	0,0013
	Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
	Kontrollorgan	SP
Bedömningsunderlag	Rapport nr. PX02522 A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2010-06-30.	
Kommentarer	Spisarna är provade enligt SP-metod 4160 och uppfyller alla ställda krav i P-märkningsregel/Certifieringsregel nr 034.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-12-09.	



Ronald Green



Krister Svensson