

**GODKÄNNANDEBEVIS****SC0389-10**

*Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis*

**New York Plaza, skorstensfri alkoholeldad öppen spis för installation på vägg**

- Innehavare** Decoflame ApS, Stenholm 14, DK-9400 Nørresundby, Danmark  
tel: +45 9630 4800, e-post: info@decoflame.dk, hemsida: www.decoflame.com, organisationsnr: 31752094.
- Produkt** New York Plaza är en öppen spis för installation på vägg. Spisen skall eldas med flytande alkoholbränsle som tillverkaren anvisar och behöver ej anslutas till skorsten. Spisen är i huvudsak tillverkad av stålplåt med front av rostfritt stål och är utförd med spillplåt under brännaren. Brännaren består av en 3,1 liters behållare med ett justerbart spjäll och är tillverkad av rostfritt stål. Spisen skall monteras enligt medföljande bruksanvisning.
- Avsedd användning** Trivseledning.
- Handelsnamn** New York Plaza
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):  
Skydd mot uppkomst av brand, allmänt 5:41, 1:a och 2:a meningen.  
Eldstad, allmänt 5:421  
Rensning och inspektion 5:437, 1:a stycket och rådtypek.
- Tillhörande handlingar** Bruksanvisning, New York Serien, märkt Version 2.0 – August 2010.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-11-26 och diarienummer 210-10-0143 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
  
Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe: Decoflame ApS, Nørresundby, Danmark.	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:	
	Innehavare/Distributör	<b>Decoflame ApS</b>
	P-märke	<b>SP SITAC</b>
	Certifieringsorgan	<b>New York Plaza</b>
	Produktens typbeteckning	<b>SC0389-10</b>
	Godkännandets nummer	<b>3,2 kW</b>
	Maximal effekt	<b>0,5 liter/timme</b>
	Maximal bränsleförbrukning	<b>23 m<sup>2</sup> och 56 m<sup>3</sup></b>
	Minsta golvarea och rumsvolym	<b>0,0015</b>
	Kvoten CO/CO <sub>2</sub>	<b>nr/datum</b>
	Löpande tillverkningsnummer eller datum	<b>SP</b>
	Kontrollorgan	
Bedömningsunderlag	Rapport nr. PX02522 B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2010-06-30.	
Kommentarer	Spisarna är provade enligt SP-metod 4160 och uppfyller alla ställda krav i P-märkningsregel/Certifieringsregel nr 034.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-12-09.	



Ronald Green



Krister Svensson